OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
255.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:250
1:100
W2 0
0.00 1.50 264.67 266.17 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.67
zasuwa DN50
2.25 264.66 kabel telek.
3.46 264.65 Likw. wod. miejski
6.2 ‰ 8.30m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W2.1 8.30 1.50 264.62 266.12 budynek
W5 0
0.00 1.50 264.68 266.18 trójnik redukcyjny DN160/90
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.68
1.41 264.66 kan. ogólnospławna
kabel telek.
14.4 ‰ 3.70m
DN90 PE 100 SDR17 PN10
W5.1 3.70 1.50 264.63 266.13 hydrant nadziemny
W6 0
0.00 1.50 264.71 266.21 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.71
zasuwa DN50
1.23 264.70 kan. ogólnospławna
3.01 264.69 kabel telek.
gaz. śr/pr
4.13 264.68 Likw. wod. miejski
5.9 ‰ 18.00m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=28.60m
W6.1 18.00 1.50 264.60 266.10 łuk gięty
5.8 ‰ 8.60m
W6.2 26.60 1.50 264.55 266.05 łuk gięty
20 ‰ 2.00
W6.3 28.60 1.50 264.51 266.01 budynek
W9 0
0.00 1.50 264.73 266.23 trójnik równoprzelotowy DN160
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.73
zasuwa DN100
1.36 264.78 kan. ogólnospławna
kan. ogólnospławna
5.72 264.93 kan. ogólnospławna
33.8 ‰ 12.30m
DN160 PE 100 SDR17 PN10 L=14.90m
W9.1 12.30 1.50 265.15 266.65 łuk segmentowy
47.6 ‰ 2.10
W9.2 14.40 1.50 265.25 266.75 łuk segmentowy
W9.3 14.90 265.30 266.80
złączka prostka
W10 0
0.00 1.50 264.77 266.27 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.77
zasuwa DN50
kabel telek.
1.49 264.76 Likw. wod. miejski
4 ‰ 30.40m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W10.1 30.40 1.50 264.65 266.15 budynek
W11 0
0.00 1.50 264.82 266.32 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.82
zasuwa DN50
1.22 264.81 kabel telek.
Likw. wod. miejski
3.74 264.79 Likw. wod. miejski
7.4 ‰ 6.90m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W11.1 6.90 1.50 264.77 266.27 budynek
W14 0
0.00 1.50 264.91 266.41 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.91
zasuwa DN50
kan. ogólnospławna
2.52 264.90 kabel telek.
Likw. wod. miejski
19.53 264.84 Likw. wod. miejski
3.8 ‰ 26.20m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=29.10m
W14.1 26.20 1.50 264.81 266.31 łuk gięty
6.9 ‰ 2.90
W14.2 29.10 1.50 264.79 266.29 budynek
W15 0
0.00 1.50 264.92 266.42 trójnik redukcyjny DN160/90
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.92
zasuwa DN80
kan. ogólnospławna
2.38 264.89 kabel telek.
13.4 ‰ 3.90m
DN90 PE 100 SDR17 PN10
W15.1 3.90 1.50 264.87 266.37 hydrant podziemny
W16 0
0.00 1.50 264.93 266.43 trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.93
W16.1 1.20 1.50 264.92 266.42
łuk gięty
zasuwa DN50
kan. ogólnospławna
3.58 264.91 kabel telek.
4.46 264.90 Likw. wod. miejski
5.1 ‰ 19.50m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=31.20m
W16.2 20.70 1.50 264.82 266.32 łuk gięty
6.1 ‰ 6.60m
W16.3 27.30 1.50 264.78 266.28 łuk gięty
5.1 ‰ 3.90
W16.4 31.20 1.50 264.76 266.26 budynek
W17 0
W17.1
0.00 1.50 264.97 266.47 trójnik redukcyjny DN160/63
0.50 1.50 264.97 266.47 Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.97
0 ‰ 0.50m
zaślepka pe
W19 0
0.00 1.50 264.97 266.47 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=264.97
zasuwa DN50
9.2 ‰ 10.70m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=13.90m
W19.1 10.70 1.50 265.07 266.57 łuk gięty
15.6 ‰ 3.20
W19.2 13.90 1.50 265.12 266.62 budynek
W20 0
0.00 1.50 265.12 266.62 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.12
zasuwa DN50
1.73 265.11 gaz. śr/pr
10.76 265.07 kan. ogólnospławna
12.94 265.06 kabel telek.
Likw. wod. miejski
5.2 ‰ 39.10m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W20.1 39.10 1.50 264.92 266.42 budynek
W21 0
0.00 1.50 265.14 266.64 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.14
zasuwa DN50
3.7 ‰ 26.50m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=28.70m
W21.1 26.50 1.50 265.24 266.74 łuk gięty
9.1 ‰ 2.20
W21.2 28.70 1.50 265.26 266.82 budynek
W22 0
0.00 1.50 265.24 266.74 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.24
zasuwa DN50
10.7 ‰ 4.89m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W22.1 4.89 1.50 265.29 266.79 budynek
W23 0
0.00 1.50 265.28 266.78 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.28
zasuwa DN50
1.21 265.27 gaz. śr/pr
10.50 265.23 kan. ogólnospławna
12.67 265.22 kabel telek.
13.67 265.21 Likw. wod. miejski
4.6 ‰ 18.90m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W23.1 18.90 1.50 265.19 266.69 budynek
W24 0
0.00 1.50 265.36 266.86 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.36
zasuwa DN50
8 ‰ 29.47m
DN32 PE 100 SDR17 PN10 L=30.16m
W24.1 29.47 1.50 265.60 267.10 łuk gięty
W24.2 30.16 1.50 265.62 267.12 budynek
W27 0
0.00 1.50 265.42 266.92 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.42
zasuwa DN50
1.12 265.41 gaz. śr/pr
9.58 265.35 kan. ogólnospławna
11.49 265.33 kabel telek.
7.8 ‰ 13.26m
DN40 PE 100 SDR17 PN10
W27.1 13.26 1.50 265.32 266.82 złączka prostka
W28 0
0.00 1.50 265.53 267.03 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.53
zasuwa DN50
Likw. wod. miejski
11.1 ‰ 9.10m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W28.1 9.10 1.50 265.63 267.13 łuk gięty
8.7 ‰ 2.30
W28.2 11.40 1.50 265.65 267.15 budynek
W29 0
0.00 1.50 265.56 267.06 trójnik redukcyjny DN160/63
Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.56
zasuwa DN50
Likw. wod. miejski
6.6 ‰ 30.40m
DN63 PE 100 SDR17 PN10 L=30.40m
W29.1 30.40 1.50 265.76 267.26 trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem DN32, Rz.o.=265.76
W29.2 31.60 1.50 265.78 267.28
złączka prostka
zasuwa DN50
W29.1 0
0.00 1.50 265.76 267.26 trójnik równoprzelotowy
Proj. połączenie z przewodem DN63, Rz.o.=265.76
zasuwa DN50
5.9 ‰ 3.40m
DN32 PE 100 SDR17 PN10
W29.1.1 3.40 1.50 265.78 267.28 budynek
W30 0
W30.1
0.00 1.50 265.58 267.08 trójnik redukcyjny DN160/90
1.00 1.50 265.60 267.10 Proj. połączenie z przewodem 1 DN160, Rz.o.=265.58
1.00m 23.1 ‰
hydrant nadziemny

FS PROJEKT

mgr inż. arch. GRZEGORZ FREITAG mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 509 793 024 freitag@fsprojekt.pl kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny tel./fax. 032 22 55 216

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
W ULICY LEWANDOWSKIEJ W LĘDZINACH
- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	SKALA	NR RYSUNKU
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ W2-W30	1:100/250	05
	DATA 04.2013	
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Grzyb nr upr. SLK/1938/PWOS/07	PODPIS	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Żołna	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mirosław Szyndlar	PODPIS	